



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Staszowie
ul. Parkowa 4, 28-200 Staszów

PZ. 5585.2.2019

Słupiec, 08.05.2019r.

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 08.05.2019 do 08.05.2019

przez

- 1) st.kpt. mgr inż. Żal Michał – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, posiadającego legitymację służbową nr 3/2013

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5585.2.2019 z dnia 17.04.2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi – adres siedziby: właściciela budynku, obiektu budowlanego, terenu lub zarządcy, użytkownika bądź innej osoby władającej jak właściciel*)

Sieć wodociągowa z hydrantami w granicach gminy w miejscowości Słupiec

(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi – adres siedziby: właściciela budynku, obiektu budowlanego, terenu lub zarządcy, użytkownika bądź innej osoby władającej jak właściciel*)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice	Sekretarz gminy Łubnice – Leszek Ziółek

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Sekretarz gminy Łubnice – Leszek Ziółek	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 poz. 1951 i 2018 poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami

ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Na podstawie notatki służbowej d-cy zmiany z JRG Staszów z dnia 20 marca 2019r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Sieć wodociągowa z hydrantami w granicach gminy w miejscowości Słupiec

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wójt Gminy Łubnice – Anna Grajko

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa- nie dotyczy

3. Organizacja ochrony ppoż.

Czynnościom kontrolnym poddano hydranty zewnętrzna zamontowane na sieci wodociągowej w miejscowości Słupiec.

Łącznie skontrolowano 53 hydranty w w/w miejscowości.

Kontrolowane hydranty posiadały odpowiednie oznakowanie, dostęp i przegląd techniczny potwierdzony protokołem z dnia 02.05.2019r. przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego (w załączniku). Dodatkowo w dniu 26.03.2019r. przez UG w Łubnicach zostało zorganizowane szkolenie z zakresu obsługi hydrantów przeznaczone dla członków OSP z gminy Łubnice. W szkoleniu udział brało około 10 druhów.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie- 2018

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego.

☐ W wyniku kontroli prowadzono postępowanie egzekucyjne

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wypożażenie budynku w urządzenia przeciwpōżarowe

Nie dotyczy.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpōżarowych

Nie dotyczy.

10. Stan wypożażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpōżarowych

Nie występują

12. Wypożażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.		☐ usunięto w trakcie kontroli
2.		☐ usunięto w trakcie kontroli
3.		☐ usunięto w trakcie kontroli
4.		☐ usunięto w trakcie kontroli
5.		☐ usunięto w trakcie kontroli
Brak.		

Inne ustalenia:

Brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Leszek Ziółtek
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Operacyjno-Kontrolno-
Rozpoznawczego

st. kpt. mgr inż. Michał Żal

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)